




Фрагмент 3 схемы



1-1



2-2



1. Общие указания см. лист 1. Спецификация см. лист 7.
2. Работы по устройству фундамента монолитного ФОмЗ вести в соответствии с ППР.
3. Под фундаментом выполнить подготовку из бетона класса В12,5 толщиной 100 мм по укрепленному щебнем или гравием основанию, утопленному на глубину не менее 40 мм.
По бетонной подготовке под фундаментами ФОм1, ФОм1а выполнить оклеечную гидроизоляцию из слоя «Техноэласт ЭПП» на битумной мастике с заведением его на наружные грани фундамента не менее чем на 1 метр по высоте.
4. Обратную засыпку элементов фундаментов и лотка до низа конструкций пола проводить природным среднезернистым песком до коэффициента уплотнения 0,95.
5. Деформационные швы (г.ш.) выполнять по узлу заполнения деформационного шва на листе 9.
6. При производстве работ по устройству котлована вести мониторинг технического состояния существующих конструкций (фундаментов, кирпичных колонн, стен, балок).

03.05.2017

						256/16-1-КЖО			
						Реконструкция существующего цеха ?2 со вспомогательными помещениями на площадке по г.Пермь, шоссе Космонавтов,395 под литейное пр.			
Изм.	Кол. у	Листы?	док	Погн.	Дате	Литейный цех	Станисл	Листм	Листов
Разраб.		Чужинава					Р	17	
Проверил		Иванов							
Гл. констр.		Безлегкий							
Н. контр.		Костров				Фрагмент 3 схемы	ООО "Институт Перми ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"		